

СОГЛАСОВАНО
Чаусский районный
исполнительный комитет

«08» декабря 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
УКП "Жилкомхоз"

С.О.Русалёв

«08» декабря 2023 г.

**ГРАФИК Температур теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха на
отопительный сезон 2023/2024 гг.**

Параметры теплоносителя 95-70°C. Расчетная температура – 25°C

Наружная температура воздуха t _{н.в.}	Подающая T ₁ = 95°	Обратная T ₂ = 70°
8	40,8	35
7	42,7	36,3
6	44,6	37,6
5	46,5	38,9
4	48,2	40
3	50	41,2
2	51,7	42,4
1	53,5	43,6
0	55,3	44,8
-1	57	45,9
-2	58,7	47
-3	60,4	48,1
-4	62,1	49,2
-5	63,8	50,4
-6	65,4	51,4
-7	67	52,4
-8	68,6	53,5
-9	70,2	54,5
-10	71,9	55,6
-11	73,4	56,6
-12	75	57,6
-13	76,6	58,6
-14	78,2	59,6
-15	79,8	60,6
-16	81,3	61,5
-17	82,8	62,5
-18	84,4	63,4
-19	85,9	64,4
-20	87,5	65,4
-21	89	66,3
-22	90,5	67,2
-23	92	68,1
-24	93,5	69
-25	95	70

И.о. зам. директора ТХ
Чаусского УКП "Жилкомхоз"

Л.В.Гришалевич